


NK4201 / NK4100



Mit Einstellschlüssel QS (Farbe orange)

1
Gerät mit Drehknopf-Skala gegen sich stellen. Einstellschlüssel QS mit der dünnen Führungswand zwischen die Scheiben der zu programmierenden Doppelnockenscheibe NK4201 hinschieben und festhalten. Seite A vorn für Impulse bis 180° (Microschalter-Anschlüsse 1-2) oder Seite B vorn für Impulse von mehr als 180° (Microschalter-Anschlüsse 1-3). Die Nummer des dazugehörigen Microschalters erscheint im linken oder rechten Fenster des Einstellschlüssels.

2
Drehknopf in Pfeilrichtung <Start> drehen. Einmal ganz herum und dann bis die Dreiecksmarke auf der rechten Seite der Frontplatte mit dem gewünschten Impulsbeginn auf der Skala übereinstimmt.

3
Drehknopf in Pfeilrichtung <Stop> drehen. Einmal ganz herum und dann bis die Dreiecksmarke mit dem gewünschten Impulsende auf der Skala übereinstimmt.

Kontrolle

Kontrollieren ohne Einstellschlüssel, ob der betätigte Microschalter ein- und ausschaltet, sobald der gewünschte Skalenwert mit der Ablesemarke am oberen Platinenrand übereinstimmt.

Use setting key QS (Color orange)

1
Hold the unit with the graduated knob towards you. Insert the blade of the setting key QS between the two discs of the NK4201 cam and hold firmly. With the side A of the setting key towards you for impulses up with 180° (connections 1-2 on the switch) or with side B for impulses in excess of 180° (connections 1-3 on the switch) the number of the programmed is visible in the small frame on the left or the right of the key.

2
Turn the knob in the direction of the <Start> arrow. Make one complete turn and continue the triangular mark on the front plate of the unit registers with the value chosen for the end of the impulse.

3
Turn the knob in the direction of the <Stop> arrow. Make one complete turn and continue until the triangular mark on the front plate of the unit registers with the value chosen for the end of the impulse.

Checking

Check without the key whether the microswitch operates when the chosen values coincide with the mark at the top of the front plate of the unit.

Rechts angeordnete Schalter

Die Programmierung erfolgt in der gleichen Weise, jedoch unter Verwendung der Vierecksmarke auf der linken Seite der Frontplatte.

For microswitches mounted on the right-hand side

The programme is set up in the same way as described above but using the lozenge shaped mark on the left-hand side of the front plate of the unit.